

Płock, dn. 06.04.2020 r.

DA.PM.232.15.2020

Zamawiający:

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Pl. Dąbrowskiego 2

09-402 Płock

tel./fax (...)24 366-54-00,/(...)24 366-54-21

http:// www.mazowiecka.edu.pl

e-mail: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

Ponowne badanie oferty i odrzucenie oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zaproszenia do złożenia oferty na dostawę, montaż, uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV we wskazanych punktach w budynku Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy ul. Abp Nowowiejskiego 6.

Zamawiający informuje, iż dokonał ponownego badania oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z otrzymanym pismem do decyzji Zamawiającego (udostępnionej na stronie - informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty), Zamawiający dokonał ponownej weryfikacji oferty. W dniu 25.03.2020 r. wysłał prośbę o wyjaśnienia odnośnie zaproponowanego w ofercie zasilacz awaryjnego UPS 2000-R-Li tj. czy będzie w stanie podtrzymać min. 1 godzinę zasilania awaryjnego? W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca podał Zamawiającemu kalkulator ze strony <https://www.napad.pl/kalkulator-ups>, prezentowane wyniki miały jedynie charakter poglądowy i oparte były na własnych testach urządzeń o stałym poborze energii. W związku z powyższym, Zamawiający dokonał własnych szczegółowych obliczeń, z których otrzymał, iż zaproponowany sprzęt nie jest w stanie spełnić powyższego wymogu tj. zasilacz awaryjny UPS2000-R-LI nie jest w stanie podtrzymać minimum 1 godzinę zasilania awaryjnego. Szczegółowe obliczenia zostały wysłane do Wykonawcy UPR Mariusz Stryszkowski, Ul. Dmowskiego 10E/9, 80-264 Gdańsk na adres email w dniu 01.04.2020 r. W związku z tym, oferta Wykonawcy UPR Mariusz Stryszkowski, Ul. Dmowskiego 10E/9, 80-264 Gdańsk nie spełnia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia określonych w punkcie 5. Wykonawcy zostali zobowiązani do spełnienia wymagań Zamawiającego odnośnie zasilacza awaryjnego UPS, który musi być w stanie podtrzymać min. 1 godzinę zasilania awaryjnego.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ nie spełnia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i tym samym uniemożliwia zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy.

REKTOR


dr hab. n. med. Maciej Skośka, prof. uczelni