

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz obróbką gładów budynku Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku”.

Zamawiający, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informuje, iż wpłynęły następujące zapytania:

Dzień Dobry.

Oznaczenie sprawy: DA.ER.232.23.2020.

Projekt stolarki okiennej zawarty w dokumentacji technicznej nie spełnia wymogów jeżeli chodzi o współczynnik przenikania ciepła tj.  $U=0.9$ .

W związku z powyższym trzeba zastosować pakiet czteroszybowy 4/12/4/12/4/12/4 z kryptonem  $U_g=0.3$ .

Koszt z tym związany wynosi dodatkowo około 50 000 zł/netto.

Można również dostosować się do współczynnika przenikania ciepła  $U=1.1$ , który prawnie jest uznawany do końca roku bieżącego, automatycznie koszty zostaną zminimalizowane o kwotę podana wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada przedmiotową stolarkę okienną. Powyższa informacja została zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 3b.

KANCLERZ  
Mazowieckiej Uczelni Publicznej  
w Płocku  
*Wojciech Woźniak*  
mgr inż. Wojciech Woźniak